



বরিশাল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২
উজিরপুর জোনাল অফিস
BARISAL PALLI BIDYUT SAMITY-2



ফোনঃ অফিস ০১৭৬৯-৪০০৮৭০, ই-মেইল- wzo.barisalpbs2@gmail.com, ওয়েব সাইট- www.pbs2.barisal.gov.bd

স্মারক নং- ২৭.১২.০৬৯৪.৫২৮.৮০১.০১.২৩.৪২

তারিখ- ২৮/০১/২০২৩ খ্রিঃ।
১৪/১০/১৪২৯ বঙ্গাব্দ


“সাকুলার”

বিষয়ঃ- বানারীপাড়া-২ (উদয়কাঠী) এবং উজিরপুর-২ (হারতা) উপকেন্দ্রের লাইন/ফিডার বিভাজন প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, গত ২২/১২/২০২২ ইং তারিখে বানারীপাড়া-২ (উদয়কাঠী) উপকেন্দ্র কমিশনিং হয় ও BN2-1A নং ফিডার চালু হয়। পরবর্তীতে ২৫/০১/২০২৩ ইং তারিখে বাকী ০৪ (চার) টি ফিডার যথাক্রমে- BN2-3C, BN2-4D, BN2-5E ও BN2-6F চালু করা হয়। ০৫ (পাঁচ) টি ১১ কেভি ফিডার চালুর ফলে বানারীপাড়া সাব জোনাল অফিস এবং উজিরপুর জোনাল অফিস এর কিছু এলাকার বিতরণ লাইন/ফিডার বিভাজন/সিস্টেম লস হ্রাস করণ/অফিস টু অফিস বিতরণ লাইন অপারেশন সুবিধা সৃষ্টি ও বিলিং সুবিধা সৃষ্টির স্বার্থে নিয়োক্তভাবে বিভাজন করা প্রয়োজনঃ-

ক্রঃ নং	পূর্বে চালুকৃত উপকেন্দ্র, ফিডার ও ট্যাপ	বর্তমান চালুকৃত উপকেন্দ্র, ফিডার ও ট্যাপ এবং এলাকা সমূহ		লাইন পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিস
		উপকেন্দ্র, ফিডার ও ট্যাপ	এলাকা সমূহ	
০১	উপকেন্দ্রঃ-উজিরপুর-২ (হারতা) ফিডারঃ- 1A ট্যাপঃ- WZ2-1A-42	উপকেন্দ্রঃ- উজিরপুর-২ (হারতা) ফিডারঃ- 3C ট্যাপঃ- WZ2-3C-42	স্পর্শ ওয়েল মিল, ৪২ নং সেকশনের আওতাধীন, কেশবকাঠী (আংশিক), হাবিবপুর মাদ্রাসা, হাবিবপুর পুরাতন বাজার, হাবিবপুর কলেজ, চকমান মাদ্রাসা, চকমান মল্লিক বাড়ী/বেকারী, কাজিশা, মুন্সীর তালুক, মশাং, মশাং পাড়, হরি মার্কেট, কাউয়ারেখা, কালবিলা, হীরাবাড়ী, ফলিয়াবাড়ী, জে.কে মডেল স্কুল, টাইগার ক্লাব, সত্তার রাটা, মুড়িবাড়ী পর্যন্ত।	হারতা অঃকেঃ
০২	উপকেন্দ্রঃ-উজিরপুর-২ (হারতা) ফিডারঃ- 5E ট্যাপঃ- WZ2-5E-9	উপকেন্দ্রঃ- উজিরপুর-২ (হারতা) ফিডারঃ- 6F ট্যাপঃ- WZ2-6F-7	পূর্ব হারতা, দঃপাড় হারতা বাজার, আসলাম মার্কেট, চালিতা মার্কেট, দঃ হারতা, মালিকান্দা, ব্রাহ্মন বাড়ী, ইন্দার হাওলা, ফরিদ আমিনের বাড়ী, ব্রাহ্মনবাড়ী টাওয়ার, পঞ্চগ্রাম বাজার।	হারতা অঃকেঃ
০৩	উপকেন্দ্রঃ-উজিরপুর-২ (হারতা) ফিডারঃ- 3C ট্যাপঃ- WZ2-3C-47-27-19	উপকেন্দ্রঃ-বানারীপাড়া-২ (উদয়কাঠী) ফিডারঃ- 3C ট্যাপঃ- BN2-3C-Old-47-27-19	জিরাকাঠী, মসজিদবাড়ী, সাতবাড়ীয়া, নতুনহাট, একতার হাট, পূর্ব সৈয়দকাঠী, ব্রাহ্মনবাড়ী।	হারতা অঃকেঃ
০৪	উপকেন্দ্রঃ-উজিরপুর-২ (হারতা) ফিডারঃ- 6F ট্যাপঃ- WZ2-6F-214-12	উপকেন্দ্রঃ-বানারীপাড়া-২ (উদয়কাঠী) ফিডারঃ- 1A ট্যাপঃ- BN2-1A-Old-214-12	তেতলা, করমজা স্কুল, দঃ হারতা	হারতা অঃকেঃ
০৫	উপকেন্দ্রঃ-উজিরপুর-২ (হারতা) ফিডারঃ- 6F ট্যাপঃ- WZ2-6F-214-25	উপকেন্দ্রঃ-বানারীপাড়া-২ (উদয়কাঠী) ফিডারঃ- 1A ট্যাপঃ- BN2-1A-Old-214-25	দঃ হারতা, তেতলা	হারতা অঃকেঃ


উল্লিখিত লাইনসমূহে অথবা এলাকা সমূহে কোন লাইনে রক্ষণাবেক্ষণ কাজে শাটডাউন গ্রহন/ প্রদানের ক্ষেত্রে উল্লিখিত উপকেন্দ্র, ফিডার এবং ট্যাপ অনুযায়ী শাটডাউন গ্রহন/ প্রদানের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো।


(মোঃ এনাখুল হক)
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার

অনুলিপিঃ

- ০১। জেনারেল ম্যানেজার মহোদয়, বপবিস-২। (সদয় অবগতির জন্য)
- ০২। ডিজিএম (সদর-কারিগরি), বপবিস-২।
- ০৩। এজিএম (ওএন্ডসি) ও (ইএন্ডসি) সদর দপ্তর, বপবিস-২।
- ০৪। এজিএম (ওএন্ডসি), বানারীপাড়া সাব জোঃ অঃ, বপবিস-২।
- ০৫। জনাব,সহঃ/জঃ ইঞ্জিনিয়ার, উজিরপুর জোঃ অঃ।
- ০৬। ইনচার্জ উদয়কাঠী/হারতা/বিসারকান্দি/লবনসরা/ভবানীপুর অঃকেঃ
- ০৭। জনাব, লাইনকু
- ৮। অফিস কপি

কার্যাব্যবস্থা গ্রহনের জন্য।


(মোঃ আতিকুর রহমান)
এজিএম (ওএন্ডসি)