

অফিসঃ ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ওজোপাডিকো)

শাখাঃ কাঠালিয়া বিদ্যুৎ সরবরাহ

নথি নম্বর: ২৭.২২.৪৭৮৫.২০৬.৯৯.০০৮.২৩

বিষয়: কাঠালিয়া ৩৩/১১ কেভি হইতে ভান্ডারিয়া ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র পর্যন্ত ৩৩ কেভি সোর্স লাইন সাটডাউন প্রদানের অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে

অনুচ্ছেদ: ১.০

উর্পযুক্ত বিষয়ের আলোকে সদয় অবগতি ও পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে জানানো যাচ্ছে যে, কাঠালিয়া বিদ্যুৎ সরবরাহের অধীনে কাঠালিয়া ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র হইতে ভান্ডারিয়া ৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্র পর্যন্ত ৩৩ কেভি সোর্স লাইনের পার্শ্ববর্তি গাছপালার শাখা প্রশাখা বৃদ্ধি পাওয়ায় মাঝে-মধ্যে ৩৩কেভি লাইন ট্রিপ করে বিদ্যুৎ সরবরাহে বিঘ্ন ঘটছে এবং গ্রাহক সেবার মান ক্ষুন্ন হচ্ছে। এজন্য ৩৩কেভি সোর্স লাইনের আশপাশের গাছপালার শাখা প্রশাখা জরুরি কর্তন করা প্রয়োজন এবং ৩৩ কেভি লাইন সাট ডাউনে জন্য নিম্ন লিখিত তারিখ ও সময় অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রয়োজন।

তারিখ	বার	সময়	মন্তব্য
০৪/১১/২০২৩	শনিবার	সকাল -০৮.০০ হইতে বিকাল-৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত	১২ কিঃমিঃ ৩৩ কেভি লাইন

পরবর্তি ব্যবস্থা গ্রহণ ও সদয় অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হলো।

৩১-১০-২০ ২৩ ১২:৪১:৩০
আব্দুল আলিম
উপ-সহকারী প্রকৌশলী-০১
কাঠালিয়া বিদ্যুৎ সরবরাহ

৩১-১০-২০ ২৩ ১২:৪০:৪৬
মোঃ আবুল কালাম আজাদ
আবাসিক প্রকৌশলী-
কাঠালিয়া বিদ্যুৎ সরবরাহ

অনুচ্ছেদ: ১.১

পরবর্তি ব্যবস্থা গ্রহণ ও সদয় অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হলো।

৩১-১০-২০ ২৩ ১২:৪৪:৪৬
মোঃ আবুল কালাম আজাদ
আবাসিক প্রকৌশলী
কাঠালিয়া বিদ্যুৎ সরবরাহ

৩১-১০-২০ ২৩ ১২:৪৩:১২
মোঃ আব্দুর রহিম
নির্বাহী প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত)
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বালকাটি

অনুচ্ছেদ: ১.২

কাঠালিয়া ৩৩ কেভি লাইনটি সাটডাউনের সুপারিশ সহ সদয় পেশ করা হল।

৩১-১০-২০ ২৩ ১২:৫৯:১২
মোঃ আব্দুর রহিম
নির্বাহী প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত)
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, বালকাটি

৩১-১০-২০ ২৩ ১২:৫৯:৪৪
মোঃ আব্দুর মজিদ
কর্তব্যস্থ প্রকৌশলী
পরিচালন ও সংরক্ষন সার্কেল বরিশাল

অনুচ্ছেদ: ১.৩

সদয় পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশসহ পেশ করা হল।

৩১-১০-২০ ২৩ ১৪:৩৯:৪৪
মোঃ আব্দুল মজিদ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পরিচালন ও সংরক্ষন সার্কেল বরিশাল

৩১-১০-২০ ২৩ ১১:৬:৫২
মোঃ রোকনউজ্জামান
প্রধান প্রকৌশলী (ওএডএম)
প্রধান প্রকৌশলী (ওএডএম) এর দপ্তর

১-১১-২০ ২৩ ১১:২৬
মোঃ শামছুল আলম
নির্বাহী পরিচালক (পরিচালন)
নির্বাহী পরিচালক (পরিচালন) এর দপ্তর

অনুচ্ছেদ: ১.৪

কাঠালিয়া বিদ্যুৎ সরবরাহ, ওজোপাডিকো, কাঠালিয়া দপ্তরের প্রস্তাবনা ও প্রধান


প্রকৌশলী(ওএন্ডএম, এসএন্ডডি), ওজোপাডিকো, খুলনা এর সুপারিশক্রমে উল্লেখিত সাটডাউনের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বিবিবি/ইএসইউ কর্তৃক নিম্নোক্ত শর্তাবলী প্রতিপালন করা সাপেক্ষে অনুমোদন দেয়া হলো।

(ক) বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকার বিষয়ে আওতাধীন গ্রাহকদের মাইক যোগে প্রচার ও স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আগাম অবহিত করতে হবে। স্থানীয় প্রশাসন ও স্বাস্থ্য বিভাগসহ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিজ্ঞপ্তির কপি প্রেরণ করতে হবে।

(খ) কাজের সাথে জড়িত সকলকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ ও স্বাস্থ্য বিধি প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে।

(গ) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

(ঘ) জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থে অথবা বিশেষ কারণে বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক করার প্রয়োজন হলে তাৎক্ষণিকভাবে সাট ডাউন প্রত্যাহার করতঃ বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।



১-১১-২০ ২৩ ৯:২১:২৭
মোঃ শামছুল আলম
নির্বাহী পরিচালক (পরিচালন)
নির্বাহী পরিচালক (পরিচালন) এর দপ্তর



২-১১-২০ ২৩ ৩:২৯:৫৩
মোঃ গোকনউদ্দামান
প্রধান প্রকৌশলী (ওএন্ডএম)
প্রধান প্রকৌশলী (ওএন্ডএম) এর দপ্তর

২-১১-২০ ২৩ ৬:৫১:৩০

মোঃ আব্দুল মজিদ
কৃষকস্বার্থ প্রকৌশলী
পরিচালন ও সংরক্ষন সার্কেল বরিশাল

অনুচ্ছেদ: ১.৫

নির্দেশনার আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা নিন।



২-১১-২০ ২৩ ৬:৫১:৩০
মোঃ আব্দুল মজিদ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পরিচালন ও সংরক্ষন সার্কেল বরিশাল



২-১১-২০ ২৩ ১১:১১:৪৩
মোঃ আব্দুর রহিম
নির্বাহী প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত)
বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগ, ঝালকাঠি

২-১১-২০ ২৩ ১১:১১:৪৩

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
আবাসিক প্রকৌশলী
কাঠালিয়া বিদ্যুৎ সরবরাহ